

全国售后服务专线：400-077-8788

地址：浙江省乐清市经济开发区纬二十路260号

电话：0577-6111 6666

传真：0577-6166 6866

官网：<http://www.123ele.com>



安装时，注意人身安全，并请仔细阅读说明书

使用说明书

Operating Instruction

双电源自动转换开关

YUS1-NA 系列

NO.CN-YUS1-NA-180813-05
建议将说明书发给最终用户！
  

一、概述

本系列双电源自动切换开关是我公司采用最新技术开发的高科技产品。它符合GB/T14048.11标准，也符合《高层民用建筑防火规范》、《建筑设计防火规范》、《应急照明设计指南》、《民用建筑电气设计规范》等。

产品的部件、元器件经过严格的老化筛选，成品经过连续72小时的通电运行，经检验合格后方可出厂。从而保障了产品的可靠性和安全性。

本产品主要用于国家规定的一级、二级负荷，广泛适用于消防、邮电通讯、医院、宾馆、城市轨道交通、高层楼宇、工业流水线、电视台等需要连续供电的重要场所。主、备电源可以是电网、自启动发电机组、蓄电池组等。

二、工作条件

- 2.1 周围空气温度: 周围空气温度-5℃至+40℃, 且24小时平均温度值不超过+35℃。周围空气温度高于+40℃或低于-5℃的用户应与制造商协商。
- 2.2 大气湿度: 最高温度为+40℃时, 相对湿度不超过50%, 月最大相对湿度90%, 能耐受海上潮湿空气的影响, 在较低温度下可以允许较高的相对湿度, 对于温度变化偶尔产生的凝露应采取特殊的措施。
- 2.3 安装高度: 安装地点的海拔不超过2000米。用于更高的海拔时, 要考虑到空气的介电强度和冷却作用有所下降, 请与制造商协商。
- 2.4 污染等级: 安装地点的环境污染等级为3级。
- 2.5 安装类别: 安装类别IV类
- 2.6 安装倾斜度: 产品在柜内固定安装, 最大倾斜度为±22.5°。
- 2.7 飞弧距离: 在交流400V时飞弧距离为80mm。125A及以下安装时可以不考虑飞弧距离。
- 2.8 使用类别: AC-33B

三、产品结构

产品由开关本体和智能控制器两大部分组成。开关本体具有电气和机械连锁。产品采用电磁驱动, 双线圈直流脉冲操作, 转换控制器的工作电源采用主备用电源的线电压220V交流电, 无须另加控制电源。

四、产品型号及含义

Y U S 1 - □ □ / □ □ □
A B C D E F G H

序号	名称	序号说明
A	企业代号	一二三电气有限公司
B	产品类别	PC级双电源转换开关
C	设计序号	1
D	壳架等级	32, 125, 250, 400, 630
E	产品代号	NA
F	极数	2P(限125A以下产品), 3P, 4P
G	额定工作电流	16, 20, 25, 32, 50, 40, 63, 80, 100, 125, 160, 180, 200, 250, 315, 350, 400, 500, 630A
H	工作模式	R(自投自复)(默认), S(自投不自复), F(电网-发电)

五、产品介绍

NA型双电源一种将智能控制器安装于开关本体内部的紧凑型结构, 用户只须将主回路接通, 就可以投入使用的自动转换开关电器系统。



125NA



400NA

5.1 面板操作说明


- a. 常用电源：常用电源正常指示
- b. 备用电源：备用电源正常指示
- c. 常用合闸：常用电源合闸指示
- d. 备用合闸：备用电源合闸指示
- e. 常用异常：常用电源过压、欠压、缺相指示
- f. 备用异常：备用电源过压、欠压、缺相指示
- g. 自动：控制器处于自动工作模式
- h. 手动：控制器处于手动工作模式
- i. 转换延时调节区，0-30秒转换延时调节
- j. 按钮操作区

主手动：手动状态按下主电源合闸


手动/自动：控制器手动状态与手动状态转换

备电手动：手动状态按下备电源合闸

5.2 端子接线说明




图a电网对电网



图b电网对发电机

- ① NA：3极专用主电源接零端子；
- ② LP1：主电源合闸指示灯；
- ③ LP2：主电源指示灯；
- ④ LP3：备用电源指示灯；
- ⑤ LP4：备用电源合闸指示灯；
- ⑥ NB：3极专用备电源接零端子；
- ⑦ 图b为电网对发电机接线图；

六、外形及安装尺寸



型号	尺寸						C	D	E	F	G	H	J	K
	A			B										
32A	216	243	270	196	223	250	184	167	12	27	3	110	5	9
125A	237	274	311	217	254	291	184	167	20	37	3	110	8	9
250A	/	322	372	/	302	352	294	200	20	49	5	146	8	10
400A	/	352	402	/	332	382	294	200	30	59	6	146	10	10
630A	/	352	412	/	332	392	294	200	35	59	6	146	12	10

七、产品技术特性

规格	16/20 25/32A	32/40/50/63 80/100/125A	160/180 200/250A	250/315 350/400A	500/630A
额定控制电源电压(V)	AC220	AC220	AC220	AC220	AC220
额定控制电源电流(A)	3.5	3.5	7	7	7
额定短时耐受电流(KA)	10	10	10	10	10
使用寿命	机械	20000	20000	17000	17000
	电气	6000	6000	6000	6000
操作周期(秒/次)	10	10	12	15	15

八、产品安装与接线

产品的安装与调试中的各项工作应由专业人员和对该开关设备已了解的人员进行，工作中必须考虑相应的保护和预防措施,开关主回路的接线方式必须使引线不受任何压力或强力作用。安装调试前应查验开关无损坏或其它任何有危害性的环境影响，同时应检查是否因运输过程中造成的线头松动；清除脏污，尤其是绝缘件表面的脏污，在连接一次回路时应注意主备电源的相序必须一致，连接二次控制回路时应严格遵照该说明书所列出的接线图，同时注意控制电源电压等级，开关安装时必须有良好的接地。

九、产品运行前调试

考虑到人身安全与开关切换的快速性，调试手柄仅作调试之用，用户切勿用调试手柄带负荷操作。在未装妥灭弧装置时也不许带负荷操作。调试时用调试手柄操作开关，观察主触头闭合情况，若无异常，通电操作，对开关的运行情况进行观察，无异常后进行正式运行。

- 9.1 控制器及电气部分的调试机械部分调整无误后即可进行控制器及电气部分的通电调试，调试过程中禁止带负载。
- 9.2 将主电源投入面板常用电源正常指示灯点亮，依次将备用电源投入。面板备用电源正常指示灯点亮，面板中间自动/手动按钮置手动位置，点按常用合闸产品关本体会迅速切换到常用电源，常用合闸和相应的外接指示灯会同时点亮，再去点按备用电源合闸产品关本体会迅速切换到备用电源，备用合闸和相应的外接指示灯会同时点亮。
- 9.3 控制面板中间自动/手动按钮置在自动位置常用延时和备用延时调至适当数值，先断开常用电源，常用合闸延时指示灯闪亮，到达延时设定产品关本体会迅速切换到备用电源，备用合闸和相应的外接指示灯会同时点亮，再投入常用电源，备用合闸延时指示灯闪亮，到达延时设定值产品开关本体会迅速返回到常用电源，常用合闸和相应的外接指示灯会同时点亮(此项目不适用于自投不自复模式)。

十、产品的使用

- 10.1 正常使用时，控制器置“自动”位置在自动控制工作方式下，产品控制器对主电源和备用电源同时进行监测并显产品运行状态。当主电源出现停电、欠压、过压、缺相等故障时，产品经“备电延时”时间后自动将负载从主电源转换至备用电源；如果主电源恢复正常则经“主电延时”时间(0-30s可调)后自动将负载从备用电源返回至主电源(自投不自复型产品当备用电源正常时，即使主电源恢复正常，该产品亦保持负载与备用电源接通，不会将负载从备用电源返回至主电源，而当备用电源异常时，才将负载从备用电源返回至主电源)。控制器面板上设有发光二极管指示开关及电源状况。
- 10.2 如不希望开关自动转换，或需要进行其它手动操作时.应将控制器置“手动”位。手动时开关不再进行自动转换而是通过人为的操作进行转换。
- 10.3 产品由“手动”转为“自动”时，如果主电源与备用电源均正常时，自投自复与自投不自复型产品均优先将主电源与负载接通。

十一、常见故障及排除

产品不动作或动作异常时，首先检查以下几点：

- a. 开关本体与控制器是否连接好有无松动？连接是否正确？
- b. 电源是否打开？
- c. 控制器是否处于手动状态？
- d. 电压是否正常？
- e. 开关本体与控制器的主备电源输入是否相反？
- f. 熔断器是否完好？
- g. 调试时，调试线是否过长？导线线径是否过细？
- h. 调试时，零线N与相线及PE接地线是否区分？

十二、售后服务

产品是一个设计、安装、检验已成熟的产品，在运行中可能产生异常现象，如按上表进行不能排除故障，请与我公司售后服务部联系。